

#163334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Государственный архив, ОАО
Адрес потребителя	Комсомольская 32, г.Калининград
Номер абонента	3825
Порядковый номер	8330
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	34266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
02.10.2025	0	0,3	0	24	0	17,6	17,2	-
03.10.2025	0,383	11,93	11,75	24	64	44,5	28,4	-
04.10.2025	0,776	23,73	23,68	24	0	67,8	39,1	-
05.10.2025	0,651	18,8	19,02	24	0	67,4	37,5	-
06.10.2025	0,64	18,09	18,35	24	0	67,8	37,3	-
07.10.2025	0,666	18,89	19,06	24	0	68	37,4	-
08.10.2025	0,652	18,8	18,89	24	0	67,3	37,5	-
09.10.2025	0,598	17,41	17,52	24	0	66,7	37,1	-
10.10.2025	0,626	17,88	17,97	24	0	67,5	37,2	-
11.10.2025	0,609	17,21	17,34	24	0	67,5	37	-
12.10.2025	0,624	17,71	17,81	24	0	67,5	37,2	-
13.10.2025	0,685	20,28	20,28	24	0	67,4	37,9	-
14.10.2025	0,718	21,47	21,46	24	0	67,8	38,2	-
15.10.2025	0,675	19,25	19,35	24	128	68	37,5	-
16.10.2025	0,663	18,76	18,88	24	0	67,9	37,4	-
17.10.2025	0,656	18,63	18,77	24	0	67,9	37,4	-
18.10.2025	0,77	24,04	24,08	24	128	67,7	39,4	-
19.10.2025	0,802	25,14	25,16	24	0	68	40	-
20.10.2025	0,914	29,32	29,17	24	0	69,3	41,8	-
Итого:	12,108	357,64	358,54	456	0	0	0	0
Гкал	10,413							

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
01.10.2025	4781,439	159491,27	157298,32	152039,88
20.10.2025	4793,547	159848,91	157656,86	152495,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 16:50:09