

#190870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	Государственный архив, ОАО
Адрес потребителя	Комсомольская 32, г.Калининград
Номер абонента	3825
Порядковый номер	8330
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34266
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
26.11.2025	1,669	62,34	60,94	24	0	77,7	54,6	-0,4
27.11.2025	1,549	54,51	53,38	24	0	76,8	52,1	-1,3
28.11.2025	1,509	50,9	49,88	24	0	76,3	50,8	-0,4
29.11.2025	1,539	53,72	52,63	24	0	76,3	51,6	-0,3
30.11.2025	1,563	55,09	53,94	24	0	76,7	51,9	-0,5
01.12.2025	1,384	43,74	42,97	24	0	75,2	48	-
02.12.2025	1,535	49,97	48,99	24	0	76,9	50,4	-
03.12.2025	1,333	44,65	43,89	24	0	73,1	47,4	-
04.12.2025	1,195	39,39	38,79	24	0	71,3	45,1	-
05.12.2025	1,124	36,78	36,28	24	0	70,5	44,1	-
06.12.2025	1,071	33,97	33,56	24	0	70,3	43,1	-
07.12.2025	1,187	40,72	40,1	24	0	70,5	45,4	-
08.12.2025	1,134	36,91	36,4	24	0	70,8	44,1	-
09.12.2025	0,972	29,86	29,56	24	0	70	42	-
10.12.2025	0,96	29,44	29,16	24	0	70,1	42	-
11.12.2025	0,959	29,79	29,46	24	0	70,1	42,3	-
12.12.2025	0,981	30,32	30	24	0	70,3	42,5	-
13.12.2025	1,103	36,57	36,06	24	0	70,4	44,3	-
14.12.2025	1,031	32,87	32,47	24	0	70,4	43,3	-
15.12.2025	1,259	44,89	44,1	24	0	70,8	46,5	-
16.12.2025	1,237	39,75	39,14	24	0	72,6	45,8	-
17.12.2025	1,418	44,94	44,13	24	0	75,7	48,6	-
18.12.2025	1,337	42,92	42,19	24	0	74,4	47,4	-
19.12.2025	1,161	37,78	37,21	24	0	71,4	44,8	-
20.12.2025	1,089	35,2	34,7	24	0	70,2	43,6	-
Итого:	31,299	1037,02	1019,93	600	0	0	0	0
Гкал	26,917							

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
25.11.2025	4829,162	161006,66	158801,58	153359,87
20.12.2025	4860,461	162043,68	159821,51	153959,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:41:21