

#135688#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1563456

Номер абонента:

Адрес установки:

Невского,90а Бюро судебно-мед. экспертизы

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.06.2025 по 21.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.06	0,013	1,0	1,0	---	0,0	62,90	50,43	0,90	0,50	24,00
22.06	0,017	1,1	1,1	---	0,0	64,53	48,80	0,90	0,50	24,00
23.06	0,070	3,7	3,7	0,0	---	66,55	47,83	0,90	0,50	24,00
24.06	0,077	3,9	3,9	0,0	---	67,14	47,39	0,90	0,50	24,00
25.06	0,072	3,7	3,7	0,0	---	67,00	47,32	0,90	0,50	24,00
26.06	0,081	4,2	4,3	0,0	---	66,83	47,69	0,90	0,50	24,00
27.06	0,072	3,8	3,8	0,0	---	66,74	47,99	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,40	21,4	21,6	0,2	0,0	66,55	47,84	0,90	0,50	168,00
28.06	0,015	1,3	1,3	---	0,0	62,93	51,45	0,90	0,50	24,00
29.06	0,015	1,0	1,0	---	---	63,86	50,00	0,90	0,50	24,00
30.06	0,075	3,9	3,9	0,0	---	66,94	47,72	0,90	0,50	24,00
01.07	0,074	3,9	3,9	0,0	---	66,77	47,76	0,90	0,50	24,00
02.07	0,088	4,3	4,4	0,0	---	67,27	47,06	0,90	0,50	24,00
03.07	0,065	3,3	3,4	0,0	---	66,89	47,64	0,90	0,50	24,00
04.07	0,069	3,6	3,6	0,0	---	66,95	47,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,40	21,4	21,5	0,2	0,0	66,57	47,94	0,90	0,50	168,00
05.07	0,013	1,1	1,1	---	0,0	62,85	51,29	0,90	0,50	24,00
06.07	0,010	0,7	0,7	---	---	64,26	49,79	0,90	0,50	24,00
07.07	0,068	3,7	3,7	0,0	---	66,67	48,08	0,90	0,50	24,00
08.07	0,064	3,5	3,5	0,0	---	66,41	48,09	0,90	0,50	24,00
09.07	0,066	3,5	3,5	0,0	---	66,89	47,87	0,90	0,50	24,00
10.07	0,080	4,2	4,2	0,0	---	67,00	47,97	0,90	0,50	24,00
11.07	0,055	2,8	2,9	0,0	---	66,89	47,77	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,36	19,4	19,6	0,1	0,0	66,47	48,22	0,90	0,50	168,00
12.07	0,022	1,6	1,6	---	0,0	64,34	50,34	0,90	0,50	24,00
13.07	0,075	3,6	3,7	0,0	---	67,56	46,88	0,90	0,50	24,00
14.07	0,087	4,5	4,5	0,0	---	66,90	47,44	0,90	0,50	24,00
15.07	0,058	3,2	3,2	0,0	---	66,40	48,27	0,90	0,50	24,00
16.07	0,070	3,7	3,7	0,0	---	66,79	48,05	0,90	0,50	24,00
17.07	0,069	3,7	3,7	0,0	---	66,70	48,05	0,90	0,50	24,00
18.07	0,069	3,8	3,8	0,0	---	66,53	48,24	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,45	24,0	24,2	0,2	0,0	66,66	47,97	0,90	0,50	168,00
19.07	0,007	0,6	0,6	---	0,0	62,72	51,46	0,90	0,50	24,00
20.07	0,012	0,9	0,9	---	0,0	63,22	50,55	0,90	0,50	24,00
21.07	0,062	3,4	3,4	0,0	---	66,33	48,37	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,08	5,0	5,0	0,0	0,0	65,29	49,17	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,69	91,2	91,8	0,7	0,0	66,50	48,05	0,90	0,50	744,0
						dT=	18,45			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		1,69					
Показания интеграторов	На 24:00 20.06.2025	На 24:00 21.07.2025	Результат за период	На 08:00 24.07.2025			
Количество теплоты, Гкал	665,70	667,39	1,69	667,54			
Расход теплоносителя M1, т	37981,2	38072,4	91,2	38080,9			
Расход теплоносителя M2, т	38490,6	38482,4	91,8	38491,0			
Время наработки, ч	34038,3	34762,3	744,0	34818,8			
Время неработы Tнер = Tmax	Tнар + Tтех.н, ч		0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

