

#147966#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 29.08.2025 по 25.09.2025

Потребитель  
ОТ

Адрес потребителя  
Абонентский номер

Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области, ГУЗ

Невского 90А, Калининград  
4060

Заводской номер счётчика 1563456	Показания прибора, Гкал 25.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 29.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,603	0,003	1.6
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#147964#

Отчёт за период с 29.08.2025 по 25.09.2025.

Номер абонента 4060  
 Порядковый номер 5600  
 Тип теплосчёта ТЭМ-104  
 Заводской номер 1563456  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 01.10.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
30.08.2025	-	0,006	0,493	0,48	0	0,484	0,474	0	24	24	0	0	64,8	52,3	0	9,1	5,1	0,1
31.08.2025	-	0,032	1,75	1,741	0	1,715	1,722	0	24	24	0	0	67,4	48,8	0	9,1	5,1	0,1
01.09.2025	-	0,046	21,769	21,762	0	21,561	21,57	0	24	24	0	0	45,6	43,6	0	9,1	5,1	0,1
02.09.2025	-	0,072	3,556	3,557	0	3,481	3,518	0	24	24	0	0	68,6	48,1	0	9,1	5,1	0,1
03.09.2025	-	0,063	3,113	3,115	0	3,048	3,081	0	24	24	0	0	68,7	48,2	0	9,1	5,1	0,1
04.09.2025	-	0,081	3,929	3,931	0	3,846	3,89	0	24	24	0	0	68,9	47,9	0	9,1	5,1	0,1
05.09.2025	-	0,066	3,25	3,25	0	3,182	3,215	0	24	24	0	0	68,6	48,1	0	9,1	5,1	0,1
06.09.2025	-	0,003	0,263	0,256	0	0,259	0,253	0	24	24	0	0	63,5	52,4	0	9,1	5,1	0,1
07.09.2025	-	0,132	6,146	6,144	0	6,013	6,079	0	24	24	0	0	69,5	47,6	0	9,1	5,1	0,1
08.09.2025	-	0,19	9,035	9,035	0	8,842	8,939	0	24	24	0	0	69,2	47,7	0	9,1	5,1	0,1
09.09.2025	-	0,064	3,183	3,182	0	3,115	3,148	0	24	24	0	0	68,8	48,3	0	9,1	5,1	0,1
10.09.2025	-	0,069	3,404	3,404	0	3,332	3,367	0	24	24	0	0	69	48,3	0	9,1	5,1	0,1
11.09.2025	-	0,056	2,847	2,835	0	2,787	2,804	0	24	24	0	0	68,8	48,6	0	9,1	5,1	0,1
12.09.2025	-	0,06	3,025	3,018	0	2,961	2,985	0	24	24	0	0	68,8	48,7	0	9,1	5,1	0,1
13.09.2025	-	0,013	0,88	0,87	0	0,862	0,859	0	24	24	0	0	66,2	50,9	0	9,1	5,1	0,1
14.09.2025	-	0,014	0,746	0,746	0	0,731	0,737	0	24	24	0	0	68	48,9	0	9,1	5,1	0,1
15.09.2025	-	0,077	3,676	3,674	0	3,596	3,634	0	24	24	0	0	69,6	48,2	0	9,1	5,1	0,1
16.09.2025	-	0,067	3,145	3,137	0	3,076	3,103	0	24	24	0	0	69,9	48,1	0	9,1	5,1	0,1
17.09.2025	-	0,062	2,938	2,936	0	2,874	2,905	0	24	24	0	0	69,6	48,3	0	9,1	5,1	0,1
18.09.2025	-	0,093	4,211	4,216	0	4,119	4,171	0	24	24	0	0	70,2	47,8	0	9,1	5,1	0,1
19.09.2025	-	0,069	3,224	3,228	0	3,154	3,194	0	24	24	0	0	69,9	48	0	9,1	5,1	0,1
20.09.2025	-	0,008	0,516	0,51	0	0,506	0,504	0	24	24	0	0	65,5	50,5	0	9,1	5,1	0,1
21.09.2025	-	0,008	0,523	0,52	0	0,513	0,513	0	24	24	0	0	66,2	50,5	0	9,1	5,1	0
22.09.2025	-	0,065	3,079	3,076	0	3,013	3,043	0	24	24	0	0	69,6	48,2	0	9,1	5,1	0
23.09.2025	-	0,063	3,079	3,08	0	3,012	3,046	0	24	24	0	0	69,4	48,4	0	9,1	5,1	0
24.09.2025	-	0,064	3,053	3,048	0	2,987	3,015	0	24	24	0	0	69,7	48,2	0	9,1	5,1	0
25.09.2025	-	0,056	2,784	2,774	0	2,725	2,744	0	24	24	0	0	69,2	48,7	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	1,599	97,617	97,525	0	95,794	96,513	0	648	648	-	-	67,53	48,64	0	9,1	5,1	0,08

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
29.08.2025	0,003	0,321	0,316	0	0,315	0,311	0	8,89	0
25.09.2025	1,603	97,937	97,84	0	96,106	96,824	0	656,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения