

#23004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2022	2,316	71,99	24	0	74,4	46,8	0,2
25.01.2022	2,053	62,29	24	0	73	44,7	3,1
26.01.2022	2,181	68,39	24	0	72,5	45,2	1,6
27.01.2022	2,167	67,74	24	0	72,6	45,2	3,8
28.01.2022	2,273	77,32	24	0	72,2	47	3
29.01.2022	2,342	77,33	24	0	73,4	47,4	0,7
30.01.2022	2,307	76,39	24	0	72,9	46,8	3,4
31.01.2022	2,374	78,88	24	0	73,5	47,7	0,9
01.02.2022	2,437	75,86	24	0	75,2	47,6	-
02.02.2022	2,404	74,18	24	0	75,8	48,1	-
03.02.2022	2,424	73,8	24	0	76,3	48,1	-
04.02.2022	2,145	63,24	24	0	74,6	45,5	-
05.02.2022	2,097	64,78	24	0	72,6	44,8	-
06.02.2022	2,178	70,37	24	0	72,4	45,8	-
07.02.2022	2,115	69,47	24	0	72	45,9	-
08.02.2022	2,124	69,66	24	0	72,5	46,2	-
09.02.2022	2,014	60,78	24	0	72,4	44	-
10.02.2022	1,972	62,5	24	0	71,7	44,6	-
11.02.2022	2,127	70,38	24	0	71,8	45,8	-
12.02.2022	2,339	77,18	24	0	74,5	48,3	-
13.02.2022	2,386	74,82	24	0	75,1	47,6	3,3
14.02.2022	2,052	64,77	24	0	73,2	45,8	4
15.02.2022	2,062	66,97	24	0	71,7	45,2	3,4
16.02.2022	1,9	59,25	24	0	71,6	44	5,5
17.02.2022	1,868	60,41	24	0	70,8	44	5,8
18.02.2022	1,974	65,06	24	0	70,9	44,8	4,6
19.02.2022	2,113	76,43	24	0	70,2	46,2	4,5
20.02.2022	2,336	87,25	24	0	70,6	47,6	2,8
21.02.2022	1,88	62,04	24	0	70,2	44,1	5,8
22.02.2022	2,295	78,76	24	0	72,4	47,4	1,2
23.02.2022	2,223	74,43	24	0	72,4	46,8	-
Итого:	67,478	2182,72	744	0	0	0	0
Гкал	58,031						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2022	6860,471	290243,4	139736,68
23.02.2022	6927,949	292426,12	140480,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2022 7:36:40