

#76079#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	1,855	59,13	24	0	70,4	43,4	-
25.02.2024	1,862	58,52	24	0	70,9	43,4	-
26.02.2024	1,791	55,56	24	0	71,1	43,3	-
27.02.2024	1,782	63,22	24	0	69,5	42,9	-
28.02.2024	1,861	58,06	24	0	70,9	43,4	-
29.02.2024	1,889	59,93	24	0	71,1	44	-
01.03.2024	1,59	46,61	24	0	71	41,6	-
02.03.2024	1,551	50,03	24	0	67,2	41,4	-
03.03.2024	1,744	51,19	24	0	71,1	41,3	-
04.03.2024	2,032	66,69	24	0	71,3	44,9	-
05.03.2024	2,079	69,11	24	0	71,5	45,5	-
06.03.2024	2,295	79,35	24	0	71,8	46,8	-
07.03.2024	2,335	80,05	24	0	73,2	48	-
08.03.2024	2,265	74,99	24	0	73,4	47,4	-
09.03.2024	2,334	75,24	24	0	74,7	48	-
10.03.2024	2,419	81,81	24	0	73,3	47,9	-
11.03.2024	2,208	77,36	24	0	71,9	47,1	-
12.03.2024	2,071	69,74	24	0	71,2	45,6	-
13.03.2024	1,89	57,32	24	0	71,5	43,2	-
14.03.2024	1,588	46,16	24	0	71,2	41,6	-
15.03.2024	1,488	42,38	24	0	71	40,9	-
16.03.2024	1,544	44,51	24	0	71,2	41,4	-
17.03.2024	2,247	76,46	24	0	71,7	46,2	-
18.03.2024	2,177	72,59	24	0	72,3	46,5	-
19.03.2024	2,105	68,86	24	0	72	45,7	-
20.03.2024	1,967	60,51	24	0	71,9	43,8	-
21.03.2024	1,777	52,82	24	0	71,5	42,6	-
22.03.2024	1,795	53,81	24	0	71,2	42,6	-
23.03.2024	1,774	53,11	24	0	71,1	42,4	-
Итого:	56,315	1805,12	696	0	0	0	0
Гкал	48,431						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2024	7862,62	323756,97	157990,65
23.03.2024	7918,935	325562,09	158686,65

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:43:03