

#23006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 4, г.Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3391
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32596
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2021	2,585	81,5	24	0	78,7	49,1	-
25.12.2021	2,707	77,07	24	0	79,8	49,7	-
26.12.2021	2,555	67,3	24	0	79,7	47,2	-
27.12.2021	2,967	84,65	24	0	82,7	52,4	-
28.12.2021	3,201	102,34	24	0	83,3	56,2	-
29.12.2021	2,775	78,48	24	0	81	50,6	-
30.12.2021	2,433	69,87	24	0	77	47,1	-
31.12.2021	2,139	60,31	24	0	73,3	43	-
01.01.2022	2,073	60,72	24	0	73,2	43,9	-
02.01.2022	1,957	57,91	24	0	72,9	43,7	-
03.01.2022	1,85	51,62	24	0	73,1	42,4	-
04.01.2022	1,929	54,61	24	0	73,3	43,1	-
05.01.2022	2,187	66,96	24	0	73,2	45,2	-
06.01.2022	2,453	77,38	24	0	74,8	47,6	-
07.01.2022	2,638	80,84	24	0	77,6	49,6	-
08.01.2022	2,487	73,04	24	0	77,4	48,2	-
09.01.2022	2,586	74,13	24	0	78,7	48,8	-
10.01.2022	2,601	70,18	24	0	81,2	49,3	-
11.01.2022	2,52	69,51	24	0	79,6	48,4	-
12.01.2022	2,577	74,07	24	0	78,7	48,9	-
13.01.2022	2,057	58,15	24	0	74,8	44,4	-
14.01.2022	1,978	62,51	24	0	71,2	44	-
15.01.2022	2,242	74,9	24	0	72,2	46,5	-
16.01.2022	2,471	75,94	24	0	75,2	47,4	-
17.01.2022	2,209	69,09	24	0	73,8	46,3	-
18.01.2022	2,252	71,67	24	0	73,6	46,6	-
19.01.2022	2,184	68,18	24	0	73,4	45,9	-
20.01.2022	2,434	80,16	24	0	74,8	48,8	-
21.01.2022	2,478	80,61	23,8	128	75,7	49,2	-
22.01.2022	2,463	76,58	24	0	75,5	47,9	-
23.01.2022	2,409	72,06	24	0	75,5	46,8	-
Итого:	74,397	2222,34	743,8	0	0	0	0
Гкал	63,981						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,8

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2021	6786,074	288021,06	138992,87
23.01.2022	6860,471	290243,4	139736,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 12:35:47