

#120579#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 05.03.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Иванникова подполковника 10-12, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 20103217	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 05.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	85,123	6,451	78.672	18.79

Подпись исполнителя



#120578#

Отчёт за период с 05.03.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 9280
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20103217
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
06.03.2025	-	3,861	0	55,081	0	0	53,882	0	0	24	0	69,5	52,4	0,34	0,27
07.03.2025	-	3,756	0	54,239	0	0	53,058	0	0	24	0	69,5	52,6	0,32	0,27
08.03.2025	-	3,702	0	54,605	0	0	53,431	0	0	24	0	69	52,4	0,33	0,27
09.03.2025	-	3,586	0	52,165	0	0	51,047	0	0	24	0	68,8	52,1	0,32	0,27
10.03.2025	-	3,241	0	40,444	0	0	39,57	0	0	24	0	69,1	49,6	0,34	0,26
11.03.2025	-	4,408	0	82,534	0	0	80,726	0	0	24	0	69,8	56,8	0,32	0,27
12.03.2025	-	4,431	0	80,537	0	0	78,751	0	0	24	0	70,2	56,8	0,33	0,27
13.03.2025	-	4,596	0	73,643	0	0	71,922	0	0	24	0	72,3	57	0,32	0,27
14.03.2025	-	4,949	0	80,468	0	0	78,493	0	0	24	0	74,2	59,1	0,31	0,27
15.03.2025	-	5,038	0	82,895	0	0	80,843	0	0	24	0	74,6	59,8	0,31	0,27
16.03.2025	-	5,102	0	87,044	0	0	84,871	0	0	24	0	74,9	60,5	0,31	0,27
17.03.2025	-	5,403	0	95,09	0	0	92,683	0	0	24	0	75,5	61,6	0,31	0,27
18.03.2025	-	5,098	0	87,038	0	0	84,916	0	0	24	0	73,9	59,6	0,31	0,27
19.03.2025	-	4,759	0	87,319	0	0	85,312	0	0	24	0	71,6	58,3	0,31	0,27
20.03.2025	-	4,296	0	77,715	0	0	75,962	0	0	24	0	70,8	57,3	0,32	0,27
21.03.2025	-	4,101	0	69,508	0	0	68,021	0	0	24	0	68,8	54,4	0,32	0,27
22.03.2025	-	4,203	0	74,766	0	0	73,102	0	0	24	0	70,3	56,6	0,33	0,27
23.03.2025	-	4,142	0	70,189	0	0	68,678	0	0	24	0	69,1	54,7	0,33	0,27
Итого:	-	78,672	0	1305,28	0	0	1275,268	0	0	432	0	71,22	56,2	0,32	0,27

Общее время работы системы

432 час.

Период нормальной работы системы

432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
05.03.2025	6,451	103,23	0	0	100,975	0	0	37	2
23.03.2025	85,123	1408,509	0	0	1376,241	0	0	469	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения