

#124622#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №3, МАОУ СОШ
Октябрьская площадь 28-30, Калининград

Заводской номер счётчика 22185411	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4508,737	4215,936	292.801	69.934

Подпись исполнителя _____



#124018#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9834

TB7 (ASCII)

22185411

1

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	13,341	0	184,605	175,721	0	180,656	173,57	0	24	0	68,8	51,2	0,34	0,26
22.03.2025	5,6	12,263	0	177,02	169,445	0	173,238	167,316	0	24	0	68,8	51,9	0,33	0,25
23.03.2025	5,7	11,608	0	122,305	116,204	0	119,647	115,039	0	24	0	69,4	46,2	0,33	0,24
24.03.2025	6,8	12,516	0	166,059	157,864	0	162,521	155,993	0	24	0	68,7	50,4	0,34	0,26
25.03.2025	5,5	12,479	0	179,02	169,455	0	175,178	167,32	0	24	0	68,9	51,9	0,34	0,26
26.03.2025	4,4	11,356	0	149,094	141,565	0	145,924	139,902	0	24	0	68,6	50,1	0,34	0,26
27.03.2025	6,9	12,068	0	162,337	153,975	0	158,876	152,136	0	24	0	68,6	50,5	0,34	0,26
28.03.2025	5,7	9,861	0	138,971	131,091	0	136,032	129,489	0	24	0	68,3	51	0,34	0,26
29.03.2025	8,9	8,321	0	115,409	108,893	0	112,962	107,573	0	24	0	68,5	50,9	0,34	0,26
30.03.2025	9,9	10,435	0	102,982	97,066	0	100,772	96,187	0	24	0	68,9	44,2	0,33	0,25
31.03.2025	6,8	10,826	0	150,775	144,386	0	147,545	142,605	0	24	0	68,8	51,3	0,34	0,26
01.04.2025	5,9	12,713	0	180,069	173,671	0	176,225	171,535	0	24	0	68,7	51,5	0,34	0,26
02.04.2025	-	10,768	0	155,542	149,079	0	152,24	147,225	0	24	0	68,5	51,7	0,34	0,26
03.04.2025	-	8,362	0	127,592	121,603	0	124,879	120,024	0	24	0	68,6	52,6	0,34	0,25
04.04.2025	-	10,148	0	148,739	142,545	0	145,588	140,756	0	24	0	68,3	51,7	0,34	0,26
05.04.2025	-	13,607	0	208,624	201,006	0	204,17	198,388	0	24	0	68,7	52,8	0,34	0,26
06.04.2025	-	15,207	0	204,039	197,307	0	199,582	194,872	0	24	0	69,5	51,3	0,32	0,24
07.04.2025	-	14,432	0	219,561	210,92	0	214,84	208,163	0	24	0	69	52,9	0,34	0,26
08.04.2025	-	13,785	0	205,684	197,523	0	201,294	194,997	0	24	0	68,7	52,4	0,34	0,26
09.04.2025	-	13,372	0	201,525	193,281	0	197,207	190,778	0	24	0	68,9	52,7	0,34	0,26
10.04.2025	-	14,653	0	223,009	215,2	0	218,258	212,415	0	24	0	68,6	52,6	0,33	0,25
11.04.2025	-	12,597	0	186,717	179,012	0	182,751	176,744	0	24	0	68,5	52	0,34	0,26
12.04.2025	-	9,897	0	161,67	153,562	0	158,233	151,497	0	24	0	68,5	53,6	0,34	0,25
13.04.2025	-	5,886	0	62,589	59,197	0	61,279	58,634	0	24	0	68	45,1	0,33	0,24
14.04.2025	-	4,816	0	91,988	87,485	0	90,04	86,199	0	24	0	68,5	55,8	0,35	0,27
15.04.2025	-	3,371	0	75,389	71,764	0	73,801	70,653	0	23	1	68,3	57,4	0,34	0,25
16.04.2025	-	0,982	0	51,981	50,062	0	50,892	49,134	0	24	0	68,1	63,5	0,33	0,25
17.04.2025	-	1,09	0	62,7	59,984	0	61,377	58,855	0	24	0	68,2	64	0,33	0,24
18.04.2025	-	1,038	0	64,145	61,454	0	62,797	60,292	0	24	0	68,2	64,3	0,33	0,25
19.04.2025	-	0,585	0	57,815	55,551	0	56,609	54,47	0	24	0	67,8	65,3	0,34	0,25
20.04.2025	-	0,419	0	17,695	17,061	0	17,352	16,783	0	24	0	65,1	59,4	0,32	0,24
Итого:	6,4	292,802	0	4355,65	4162,932	0	4262,765	4109,544	0	743	1	68,48	53,3	0,34	0,25

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	4215,936	46369,209	44608,729	0	45268,495	44074,018	0	10831	8
20.04.2025	4508,737	50724,859	48771,662	0	49531,261	48183,56	0	11574	9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения