

#125867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Клиническая 74, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8733
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 496498
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	27,07	1400,25	1427,5	1369,75	1409	24	24	0	69	52	0,42	0,34	5,6
22.03.2025	25,668	1420	1467	1388,75	1447	24	24	0	70	54	0,42	0,34	5,7
23.03.2025	25,125	1353	1379,5	1323,75	1361,75	24	24	0	69	53	0,42	0,35	6,8
24.03.2025	27,707	1332	1355	1302,75	1338	24	24	0	70	52	0,4	0,34	5,5
25.03.2025	25,731	1346,5	1380,25	1317	1362	24	24	0	70	53	0,4	0,34	4,4
26.03.2025	26,164	1351,5	1377,75	1322	1360	24	24	0	70	53	0,41	0,34	6,9
27.03.2025	26,699	1364,75	1398,5	1334,75	1380,5	24	24	0	70	53	0,41	0,34	5,7
28.03.2025	23,031	1233,25	1255,25	1206,25	1238,5	24	24	0	70	54	0,41	0,34	8,9
29.03.2025	21,039	1275,25	1310,25	1247,25	1291,5	24	24	0	70	55	0,43	0,34	9,9
30.03.2025	24,504	1378,5	1407,25	1348	1387,75	24	24	0	70	54	0,43	0,34	6,8
31.03.2025	25,688	1371,75	1407,5	1341,75	1388,75	24	24	0	70	53	0,42	0,34	5,9
01.04.2025	27,531	1377	1403	1346,75	1385	24	24	0	70	52	0,42	0,34	-
02.04.2025	24,41	1341,75	1367,25	1312	1348,75	24	24	0	70	54	0,41	0,34	-
03.04.2025	21,59	1271	1294,75	1242,25	1275,75	24	24	0	71	56	0,41	0,33	-
04.04.2025	24,746	1302	1326	1272	1307,25	24	24	0	72	55	0,42	0,32	-
05.04.2025	29,688	1390	1416,25	1357,5	1397	24	24	0	73	54	0,42	0,32	-
06.04.2025	31,644	1447,25	1474,25	1411,25	1453,5	24	24	0	75	55	0,4	0,33	-
07.04.2025	29,879	1428,5	1455,5	1393,75	1434,5	24	24	0	74	56	0,39	0,33	-
08.04.2025	29,141	1436,5	1464,75	1403	1444,5	24	24	0	72	54	0,4	0,33	-
09.04.2025	28,351	1434,25	1463,25	1401,25	1443	24	24	0	72	54	0,4	0,33	-
10.04.2025	30,25	1463,5	1492,75	1429,25	1472,25	24	24	0	72	54	0,41	0,33	-
11.04.2025	27,059	1402,5	1429,75	1370,25	1410	24	24	0	72	55	0,41	0,34	-
12.04.2025	23,961	1327,75	1352,5	1297	1332,5	24	24	0	72	56	0,41	0,33	-
13.04.2025	18,769	1145,75	1164	1119	1146	24	24	0	72	58	0,42	0,33	-
14.04.2025	17,954	1188	1208,25	1160,5	1189	24	24	0	72	59	0,43	0,32	-
15.04.2025	15,199	1113	1130,75	1087,25	1112	24	24	0	72	60	0,43	0,31	-
16.04.2025	14,359	1038,75	1053,75	1015	1036,5	24	24	0	71	59	0,4	0,28	-
17.04.2025	8,274	857,25	865,75	837,75	850	24	24	0	72	63	0,39	0,27	-
18.04.2025	5,316	807,75	815,25	789	799	24	24	0	72	66	0,38	0,26	-
19.04.2025	5,316	823,25	831,5	804,5	815,25	24	24	0	71	65	0,38	0,25	-
Итого:	691,863	38422,5	39175	37551,25	38616,5	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	594,997												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	40288,539	2246697,25	2241703,75	2191342,25	2205946,25	45375,15	143,41
19.04.2025	40980,402	2285119,75	2280878,75	2228893,5	2244562,75	46095,15	143,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 13:52:42