

#120777#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 57-63, Калининград
13
6273
ВКТ-7
00233747
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2025	2,069	0,235	105,72	100,35	103,26	98,96	4,3	24	0	0	72,5	54,8	17,72	0,6	0,4	0	-
25.02.2025	2,001	0,22	102,75	97,57	100,43	96,28	4,15	24	0	0	71	53,3	17,68	0,6	0,4	0	-
26.02.2025	2,036	0,238	107,57	102,16	105,16	100,74	4,42	24	0	0	70,8	53,7	17,06	0,6	0,4	0	-
27.02.2025	2,007	0,244	111,21	105,71	108,7	104,23	4,47	24	0	0	70,6	54,4	16,19	0,6	0,4	0	-
28.02.2025	1,971	0,231	106,2	100,92	103,86	99,55	4,31	24	0	0	70,5	53,8	16,71	0,6	0,4	0	-
01.03.2025	2,059	0,233	105,36	100	102,92	98,61	4,31	24	0	0	72,1	54,4	17,7	0,6	0,4	0	-
02.03.2025	2,035	0,237	106,66	101,28	104,24	99,87	4,37	24	0	0	71,4	54,2	17,2	0,6	0,4	0	-
03.03.2025	2,056	0,236	110,11	104,62	107,61	103,2	4,41	24	0	0	70,8	53,9	16,86	0,6	0,4	0	-
04.03.2025	2,019	0,237	111,38	105,97	108,87	104,5	4,37	24	0	0	70,6	54,2	16,34	0,6	0,4	0	-
05.03.2025	2,032	0,25	115,27	109,7	112,71	108,18	4,53	24	0	0	70,6	54,8	15,79	0,6	0,4	0	-
06.03.2025	2,084	0,254	118,81	113,08	116,16	111,52	4,64	24	0	0	70,6	54,8	15,72	0,6	0,4	0	-
07.03.2025	2,045	0,257	119,05	113,29	116,39	111,7	4,69	24	0	0	70,5	55,2	15,31	0,6	0,4	0	-
08.03.2025	2,016	0,266	120,69	114,89	118,01	113,22	4,79	24	0	0	70,6	55,8	14,78	0,6	0,4	0	-
09.03.2025	2,04	0,27	121,96	116,11	119,26	114,44	4,82	24	0	0	70,7	55,9	14,8	0,6	0,4	0	-
10.03.2025	2,024	0,278	124,29	118,4	121,53	116,63	4,9	24	0	0	70,5	56,2	14,35	0,6	0,4	0	-
11.03.2025	1,961	0,248	113,54	108,02	111	106,5	4,5	24	0	0	70,2	54,8	15,38	0,6	0,4	0	-
12.03.2025	1,992	0,25	113,53	107,94	110,99	106,42	4,57	24	0	0	70,5	54,9	15,65	0,6	0,4	0	-
13.03.2025	1,978	0,238	107,33	101,97	104,87	100,56	4,31	24	0	0	71,6	55,1	16,53	0,6	0,4	0	-
14.03.2025	1,897	0,201	89,3	84,59	87,19	83,45	3,74	24	0	0	73	53,5	19,46	0,6	0,4	0	-
15.03.2025	1,931	0,21	90,1	85,27	87,91	84,09	3,82	24	0	0	74,2	54,6	19,59	0,6	0,4	0	-
16.03.2025	1,598	0,165	74,12	70,22	72,32	69,27	3,05	20	4	1	74,1	54,3	19,77	0,6	0,4	0	-
17.03.2025	1,706	0,177	75,55	71,37	73,66	70,41	3,25	24	0	0	74,8	54,1	20,75	0,6	0,4	0	-
18.03.2025	1,533	0,163	70,18	66,33	68,55	65,47	3,08	24	0	0	72,6	52,6	19,98	0,6	0,4	0	-
19.03.2025	1,529	0,157	70,98	67,1	69,38	66,28	3,1	24	0	0	70,8	51,1	19,71	0,6	0,4	0	-
20.03.2025	1,437	0,16	69,66	65,89	68,13	65,08	3,05	24	0	0	70,6	51,8	18,76	0,6	0,4	0	-
21.03.2025	1,367	0,156	66,88	63,24	65,39	62,42	2,97	24	0	0	70,6	52,1	18,51	0,6	0,4	0	-
22.03.2025	1,307	0,154	64,74	61,18	63,31	60,37	2,94	24	0	0	70,5	52,3	18,2	0,6	0,4	0	-
23.03.2025	1,432	0,154	68,07	64,33	66,58	63,52	3,06	24	0	0	70,3	51,1	19,16	0,6	0,4	0	-
Итого:	52,162	0	2761,01	2621,5	2698,39	2585,47	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,162																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

668

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	296,016	17246,34	16364,54	16843,85	16114,49
23.03.2025	348,178	20007,35	18986,04	19542,24	18699,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 8:52:12